

ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGRAJSKIEJ W OSUCHACH

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG NN 0,4kV

BILANS MOCY

ZASILANIE PODSTAWOWE

Nr pola	Opis odbiornika	Ozn.	Pinst	Lato						Zima						Uwagi
				k _{zł}	cos j	P _{szcz}	Q	S	J _o	k _{zz}	cos j	P _{szcz}	Q	S	J _o	
			[kW]			[kW]	[kVAr]	[kVA]	[A]			[kW]	[kVAr]	[kVA]	[A]	
1	ROZDZIELNICA R1	R1	28	0,30	0,89	8,40	4,30	9,44	13,64	0,30	0,89	8,40	4,30	9,44	13,64	
2	ROZDZIELNICA R2	R2	24	0,30	0,89	7,20	3,69	8,09	11,69	0,30	0,89	7,20	3,69	8,09	11,69	
3	ROZDZIELNICA R3	R3	54	0,75	0,89	40,50	20,75	45,51	65,76	0,75	0,89	40,50	20,75	45,51	65,76	
4	ROZDZIELNICA WC RWC	RWC	56,8	0,60	1,00	34,08	0,00	34,08	49,25	0,60	1,00	34,08	0,00	34,08	49,25	
5	ROZDZIELNICA WIATY RWI	RWI	4,6	0,65	0,89	2,99	1,53	3,36	4,85	0,65	0,89	2,99	1,53	3,36	4,85	
6	ROZDZIELNICA OGRZEWANIA RCO	RCO	31	0,65	0,89	20,15	10,32	22,64	32,72	0,65	0,89	20,15	10,32	22,64	32,72	
7	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - OŚWIETLENIE, POLE NAMIOTOWE		17	0,20	0,95	3,40	1,12	3,58	5,17	0,10	0,95	1,70	0,56	1,79	2,59	
	RAZEM		215,40	0,54	0,94	116,72	41,71	123,95	179,12	0,53	0,94	115,02	41,15	122,16	176,53	
	BATERIA KONDENSATORÓW						30,00						30,00			
	PO KOMPENSACJI					116,72	11,71	117,31				115,02	11,15	115,56		
	WSPÓŁCZYNNIK JEDN. GLOBALNY			0,50						0,50						
	OGÓŁEM		215,40	0,27	0,98	58,36	11,71	59,52	86,02	0,27	0,98	57,51	11,15	58,58	84,66	