



	A	B	C	D	E	F
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
	A	B	C	D	E	F

ROZDZIELNICA R1 BILANS MOCY ZASILANIE PODSTAWOWE
$P_{inst} = 28kW$ $K_z = 0,3$ $\cos = 0,93$ $P_{obl} = 8,5kW$ $I_{obl} = 13,2A$

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELECTRIC SHOCK PROTECTION
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA AUTOMATIC SHUT-DOWN OF SUPPLY


BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK U.L. MICKIEWICZA 9A/34 – 200 S.U.C.H.A. B.E.S.K.I.D.Z.K.A.		
	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R1 - NAZWA I SKALA RYSUNKU PRZEBUDOWA I ROZBUDOW BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH, DZ.NR 9846/2, 9892, 8323/1, JEDNOSTKA EWID. 060209_2 ŁUKOWA, OBRĘB OSUCHY INW. POWIAT BIŁGORAJSKI, ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU UL.T.KOŚCIUSZKI 94, 23–400 BIŁGORAJ	
STADIUM: PROJ. TECHNICZNY	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
17.12.2021 INDEKS A E-2.3 RYS.	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK MAP/0152/POOE/06 PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF ŁUSZCZ MAP/0376/PWBE/16 SPRAWDZAJĄCY
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.		





F LOGO:

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK
ul. Mickiewicza 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA



Projektował mgr inż. P. Woszczek
Sprawdził mgr inż. K. Łuszcz

Imię i nazwisko
MAP/0152/POOE/06

Nr upr.
MAP/0376/P/WBE/16

Podpis
Pawel Woszczek

Data
10.2021

FAZA
PW

Brzoza
ELEKTRYCZNA


Numer rysunku
E-2.3

Rewizja
0

ROZDZIELNICA PIĘTROWA R1


Temat
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DLA MUZEUM ZIELNI BISKOPSKIEJ W OSOCHACH

Nr ark.: 57




F	LOGO: BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul. Mickiewicza 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA		Imię i nazwisko		Nr upr.		Podpis		Temat ROZDZIELNICA PIĘTROWA R1						F						
			Projekował mgr inż. P. Woszczek		MAP/0152/POOE/06		<i>Paweł Woszczek</i>		Projekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH												
			Sprawdził mgr inż. K. Łuszcz		MAP/0376/PWBE/16		<i>K. Łuszcz</i>		Data		FAZA		Branża			Numer rysunku		Rewizja		Nr ark.: 67	
									10.2021		PW		ELEKTRYCZNA			E-2.3		0			

ROZDZIELNICA R1



Rozdzielnica: R1	
Typ obudowy:	wisząca
Klasa izolacji:	I klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	30
Stopień ochrony IK:	08
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	160 A
Prąd Icw:	10 kA
Zasilanie:	góra
Odpływy:	góra
Forma wygradzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	



F

LOGO: BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul. Mickiewicza 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA		Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis	Temat ROZDZIELNICA PIĘTROWA R1					
		Projekował	mgr inż. P. Woszczek	MAP/0152/POOE/06	<i>Paweł Woszczek</i>	Projekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH					
		Sprawdził	mgr inż. K. Łuszcz	MAP/0376/PWBE/16	<i>K. Łuszcz</i>	Date	FAZA	Branża	Numer rysunku	Rewizja	Nr ark.: 777
						10.2021	PW	ELEKTRYCZNA	E-2.3	0	