

	A	B	C	D	E	F
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
	A	B	C	D	E	F


ROZDZIELNICA RCO BILANS MOCY ZASILANIE PODSTAWOWE
$P_{inst} = 31kW$ $K_z = 0,65$ $\cos = 1$ $P_{obl} = 20kW$ $I_{obl} = 31A$

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

ELECTRIC SHOCK PROTECTION

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
AUTOMATIC SHUT-DOWN OF SUPPLY

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK U L I C I K I E W I C Z A 9A 34 - 200 S U C H A B E S K I D Z K A		
	ROZDZIELNICA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RCO - NAZWA I SKALA RYSUNKU	
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOW BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BILGORAJSKIEJ W OSUCHACH, DZ.NR 9846/2, 9892, 8323/1, JEDNOSTKA EWID. 060209_2 ŁUKOWA, OBRĘB OSUCHY INW. POWIAT BILGORAJSKI, ZARZĄD POWIATU W BILGORAJU UL.T.KOŚCIUSZKI 94, 23-400 BILGORAJ	
STADIUM: PROJ. TECHNICZNY		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
17.12.2021 INDEKS A E-2.8 RYS.	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK MAP/0152/POOE/06 PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF ŁUSZCZ MAP/0376/PWBE/16 SPRAWDZAJĄCY
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.		




Numer obrotu	RCO/8	RCO/9	RCO/10	
Opis	POMPA Ciepła	POMPA Ciepła	REZERWA	
Moc [kW]/Prąd [A]	9,0kW / 13,5A	9,0kW / 13,5A		
Przewód	EL-Instal HP 450/50 5x2,5mm ²	EL-Instal HP 450/50 5x2,5mm ²		
Nazwa obrotu	POMPA Ciepła MODUŁ HYDRAULICZNY	POMPA Ciepła MODUŁ HYDRAULICZNY		

LOGO:								
	BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul. Mickiewicza 9A 34-200 SUCHA BEŚSKADZKA							
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Temat				
	Projekować	mgr inż. P. Woszczek	MAP/0152/P.OE/06	Projekt	ROZDZIELNICA WC "RWC"			
	Sprawdził	mgr inż. K. Łuszcz	MAP/0376/P.WBE/16	Data	FAZA	Branża	Numer rysunku	
				10.2021	PW	ELEKTRYCZNA	E-28	
						0	Rewizja	Nr ark.: 3/4

Nr
ark.: 3/4

ROZDZIELNICA RCO



Rozdzielnica: RWI

Typ obudowy:	wisząca
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	65
Stopień ochrony IK:	09
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	63 A
Prąd Icw:	10 kA
Zasilanie:	góra
Odpływy:	góra
Forma wygradzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

LOGO:

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK
ul. Mickiewicza 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA



	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projekował	mgr inż. P. Woszczek	MAP/0152/POOE/06	<i>Paweł Woszczek</i>
Sprawdził	mgr inż. K. Łuszcz	MAP/0376/PWBE/16	<i>Krzysztof Łuszcz</i>

Temat	ROZDZIELNICA WIATY "RCO"				
Projekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH				
Data	FAZA	Branża	Numer rysunku	Rewizja	Nr ark.: 4/4
10.2021	PW	ELEKTRYCZNA	E-2.8	0	