



	A	B	C	D	E	F
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
	A	B	C	D	E	F

ROZDZIELNICA RWI BILANS MOCY ZASILANIE PODSTAWOWE
$P_{inst} = 4,6kW$ $Kz = 0,65$ $cos = 1$ $P_{obl} = 3kW$ $I_{obl} = 4,6A$

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELECTRIC SHOCK PROTECTION
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA AUTOMATIC SHUT-DOWN OF SUPPLY

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK UL. MICKIEWICZA 9A/34 – 200 SUCHA BESKIDZKA		
	ROZDZIELNICA PIĘTROWA RWI - NAZWA I SKALA RYSUNKU	
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOW BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH, DZ.NR 9846/2, 9892, 8323/1, JEDNOSTKA EWID. 060209_2 ŁUKOWA, OBRĘB OSUCHY INW. POWIAT BIŁGORAJSKI, ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU UL.T.KOŚCIUSZKI 94, 23–400 BIŁGORAJ	
STADIUM: PROJ. TECHNICZNY		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
17.12.2021	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK MAP/0152/POOE/06 	mgr inż. KRZYSZTOF ŁUSZCZ MAP/0376/PWBE/16 
INDEKS A		
E-2.7	PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
RYS.	Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.	

ROZDZIELNICA RWI



Rozdzielnica: RWI

Typ obudowy:	wisząca
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	65
Stopień ochrony IK:	09
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	63 A
Prąd Icw:	10 kA
Zasilanie:	góra
Odpływy:	góra
Forma wygradzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

LOGO:

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK
ul. Mickiewicza 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA



	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projekował	mgr inż. P. Woszczek	MAP/0152/POOE/06	<i>Paweł Woszczek</i>
Sprawdził	mgr inż. K. Łuszcz	MAP/0376/PWBE/16	<i>K. Łuszcz</i>

Temat	ROZDZIELNICA WC "RWC"				
Projekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W OSUCHACH				
Data	FAZA	Branża	Numer rysunku	Rewizja	Nr ark.: 33
10.2021	PW	ELEKTRYCZNA	E-2.7	0	