

IZ.273.14.2022

Biłgoraj, dnia 12.09.2022 r.

Wykonawcy - Wszyscy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I”

Na podstawie art. 135 i 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju przekazują treść pytań dotyczących SWZ wraz z odpowiedziami. Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 Zamawiający informuje o zmianie SWZ w zakresie wskazanym w poniższych wyjaśnieniach.

A. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SWZ

Pytanie 1

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej w Rozdziale 6 pkt 6.1.4 SWZ poprzez zmianę okresu, w którym zostały wykonane zamówienia z ostatnich 5 lat na ostatnie 8 lat.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza zmianę w Rozdziale 6 INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 6.1.4 ppkt 1) oraz zapisy Rozdziału 8 pkt. 8.3 INFORMACJA O JEDZ I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SWZ, które otrzymują nowe następujące brzmienie:

W rozdziale 6 pkt. 6.1.4. ppkt. 1) przed zmianą jest:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których każda:

- a) polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej pływalni posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o powierzchni minimum 250 m²,
- b) miała wartość minimum 4.000.000,00 zł brutto.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

W rozdziale 6 pkt. 6.1.4. ppkt. 1) Zamawiający zmienia na:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich **8 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których każda:

- a) **polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej pływalni posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o powierzchni minimum 250 m²,**
- b) **miała wartość minimum 4.000.000,00 zł brutto.**

W rozdziale 8 pkt. 8.3.1. ppkt. 1) przed zmianą jest:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **5 lat** przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do SWZ**), **oraz załączeniem dowodów określających**, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.

W rozdziale 8 pkt. 8.3.1. ppkt. 1) Zamawiający zmienia na:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **8 lat** przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do SWZ**), **oraz załączeniem dowodów określających**, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o określenie poziomu wyłączeń, o których mowa w §3 ust. 4 umowy zgodnie z dyspozycją art. 433 pkt 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść §3 ust. 4 w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projekt umowy, a mianowicie:

W §3 ust. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

W §3 ust. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. **Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 95 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1**

Pytanie 3

Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 16 wzoru umowy jako niezgodnego z możliwością waloryzacji wynagrodzenia przewidzianą w art. 439 ustawy Pzp oraz zapisami §19 wzoru umowy.

Odpowiedź

Uwzględniając powyższe pytanie Zamawiający usuwa zapis § 3 ust. 16 projektu umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ o następującej treści: „**Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.**”

Pytanie 4

Prosimy o określenie terminu w jakim nastąpi przekazanie placu budowy od dnia podpisania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

W §4 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Zamawiający zmienia na:

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie **7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**,

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie różnicy pomiędzy robotami dodatkowymi a robotami subsydiarnymi, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Roboty subsydiarne to - zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt 3 umowy - roboty, które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej i STWIORB. Roboty dodatkowe zgodnie z paragrafem 3 ust. 12 umowy to roboty nieobjęte dokumentacją projektową które jednocześnie (a contrario do paragrafu 4 ust.2 pkt 3) zgodnie z wiedzą techniczną nie są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją projektową i STWIORB.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zlecenia wykonania Zakresu objętego prawem opcji Wykonawca winien uzyskać jedną decyzję pozwolenia na użytkowanie na całość przedmiotu umowy (zakres podstawowy i zakres z prawa opcji).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca po zrealizowaniu Etapu I zobowiązany jest do pozyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, a w przypadku realizacji prawa opcji wymagane będzie pozyskanie decyzji na użytkowanie na całość przedmiotu umowy.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisów w § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy oraz Rozdziału V pkt 5.1.1 SWZ, tak aby termin wykonania zamówienia liczony był od daty przekazania placu budowy.



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawcom za wykonane roboty/dostawy /usługi, o których mowa w § 5 ust. 4 wzoru umowy dotyczą wymagalnych należności, zgodnie z dyspozycją art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawcom za wykonane roboty/dostawy /usługi, o których mowa w § 5 ust. 4 w Załączniku Nr 2 do SWZ - Projekt umowy dotyczą wymagalnych należności, zgodnie z dyspozycją art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

W §4 ust. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty **wymagalnego** wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

Pytanie 9

Prosimy o określenie terminu w jakim Inspektor Nadzoru zobowiązany jest potwierdzić wpis w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy.

Odpowiedź

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych. Jednocześnie Zamawijacy dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający dodaje pkt. 6) o następującej treści:**

zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do Dziennika budowy.

Pytanie 10

Prosimy o informację w jakim terminie Inspektor Nadzoru będzie dokonywany odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu od dnia wpisu do Dziennika budowy, o których mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź

Inspektor Nadzoru dokona zatwierdzenia lub wniesienia uwagi do robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do Dziennika budowy. Jednocześnie Zamawijacy dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający dodaje pkt. 7) o następującej treści:**

zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwagi do robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do Dziennika budowy.

Pytanie 11

Prosimy o określenie terminu w jakim Inspektor Nadzoru zobowiązany jest potwierdzić wpis w Dzienniku budowy o wykonaniu robót przewidzianych w

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

danym Etapie (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla odbioru końcowego), o którym mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy o wykonaniu robót przewidzianych w danym Etapie (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla odbioru końcowego) w terminie do 7 dni roboczych. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Zamawiający dodaje pkt. 8) o następującej treści:

zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy o wykonaniu robót przewidzianych w danym Etapie (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla odbioru końcowego) przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpisu do Dziennika budowy.

Pytanie 12

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 wzoru umowy do 5 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 13

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 7 wzoru umowy do 10 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Wykonawca omyłko wskazał § 6 ust. 7 wzoru umowy, jednak z treści wynika, że przedmiotem pytania była treść zapisu § 6 ust. 6 wzoru umowy. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w § 6 ust.6 wzoru umowy.

Pytanie 14

Prosimy o określenie terminu w jakim Inspektor nadzoru będzie akceptował wnioski/ karty materiałowe, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający postanawia zmienić treść §7 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy, a mianowicie:

W §7 ust. 2 pkt. 3 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem,

W §7 ust. 2 pkt. 3 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Zamawiający zmienia na:

przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem, **przy czym Inspektor Nadzoru ma do 7 dni roboczych na dokonanie zatwierdzenia lub wniesienie uwag;**

Pytanie 15

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 3 wzoru umowy do 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 16

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 wzoru umowy do 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 17

W jakim terminie Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wzór raportu, o którym mowa w § 10 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź

Miesięczne raporty o postępie wykonywania robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego i przekazanego przez inspektora nadzoru **w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy, a mianowicie:

W §4 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Zamawiający dodaje pkt. 9) o następującej treści:

Zapewnienie opracowania i przekazania przez inspektora nadzoru wzoru Miesięcznych raporty o postępie wykonywania robót w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, iż koszt zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji jakości jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż koszt zakupu i wymiany materiałów

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji jakości jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 19

Prosimy o zmianę podstawy kary umownej w § 14 ust. 1 pkt 2a - 3b na „wartość brutto elementu objętego wadą lub usterką”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie § 14 ust. 6 wzoru umowy prawidłowe odwołanie winno być do § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż zapis §14 ust. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy jest prawidłowy.

Pytanie 21

Prosimy o zmianę w zakresie maksymalnej wartości wszystkich zmian wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający na nie wyższą niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości umowy, o której mowa w §19 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod pojęciem pierwotnej wartości umowy, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy, rozumie wartość łącznego wynagrodzenia umownego brutto, stanowiącego sumę wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie pierwotnej wartości umowy odnosi się do:

- a) w przypadku realizacji zakresu podstawowego do wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
- b) w przypadku realizacji zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji do wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

Zamawiający zmienia treść § 19 ust. 1 pkt. 5) Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy, a mianowicie:

W §19 ust. 1 pkt 5) Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

**W §19 ust. 1 pkt 5) Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy
Zamawiający zmienia na:**

łącna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy, **przy czym za pierwotną wartości umowy uznaje się**

- w przypadku realizacji zakresu podstawowego wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1;
- w przypadku realizacji zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2

Pytanie 23

Prosimy o usunięcie rozbieżności w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w § 17 ust. 1 wzoru umowy a zapisem Rozdziału 20 pkt 20.1 SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść § 17 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy, a mianowicie:

W §17 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy przed zmianą jest:

Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości **5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie**, co stanowi kwotę: złotych (słownie:).

W §17 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zamawiający zmienia na:

Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości 5 % ceny brutto **oferty wskazanej dla zakresu podstawowego (z podatkiem VAT)** przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: złotych (słownie:).

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, iż powinno być wykreślone słowo „nie” w zapisie § 17 ust. 6 wzoru umowy („albo zakresu objętego prawem opcji (jeśli zamawiający ~~nie~~ skorzysta z prawa opcji).„)

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia treść § 17 ust. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy, a mianowicie:

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

W §17 ust. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Kwota w wysokości złotych (słownie:), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zakresu podstawowego (jeśli zamawiający nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objętego prawem opcji (jeśli zamawiający nie skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna okres ważności gwarancji powinien uwzględniać datę wykonania zakresu objętego prawem opcji z możliwością zastrzeżenia w gwarancji, że jeśli w terminie określonym w umowie zamawiający nie skorzysta z prawa opcji gwarancja wygaśnie po upływie terminu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru etapu 1.

W §17 ust. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

Kwota w wysokości złotych (słownie:), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zakresu podstawowego (jeśli zamawiający nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objętego prawem opcji (jeśli zamawiający skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna okres ważności gwarancji powinien uwzględniać datę wykonania zakresu objętego prawem opcji z możliwością zastrzeżenia w gwarancji, że jeśli w terminie określonym w umowie zamawiający nie skorzysta z prawa opcji gwarancja wygaśnie po upływie terminu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru etapu 1.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie § 8 ust. 23 wzoru umowy prawidłowe odwołanie winno być do § 19 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w zapisie § 8 ust. 23 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy prawidłowe odwołanie winno być do § 19 umowy w związku z czym treść § 8 ust. 23 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy a mianowicie:

W §8 ust. 23 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

W §8 ust. 23 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie § 8 ust. 24 wzoru umowy prawidłowe odwołanie winno być do ust. 23.

Odpowiedź

W związku z pytaniem Zamawiający doprecyzowuje treść § 8 ust. 24, a mianowicie:

W §8 ust. 23 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

W sytuacji, o której mowa **wyżej**, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

W §8 ust. 24 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

W sytuacji, o której mowa **w ust. 23**, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

Pytanie 27



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Prosimy o potwierdzenie, iż powinny być wykreślone słowa „projektowania i” w zapisie §10 ust 1 wzoru umowy.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla słowo „projektowania i” w §10 ust 1 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy, a mianowicie

W §10 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy przed zmianą jest:

Miesięczne raporty o postępie projektowania i wykonywania robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego.

W §10 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SWZ – Projekt umowy **Zamawiający zmienia na:**

Miesięczne raporty o postępie wykonywania robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie ich wystąpienia nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność poprzez wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologie wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia w przypadku rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów poprzez wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologie wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie 30

Prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli zgody na przelew wiarytelności z kontraktu na bank, z którym Wykonawca podejmie współpracę w zakresie udzielania kredytowania na zabezpieczenie finansowe realizowanych robót objętych kontraktem?

Odpowiedź:

Powyższa kwestia została uregulowana w § 21 Załącznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

- B. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ o następujące opracowania :**
- 1) Załącznik Nr 1 – część 4
- C. Zamawiający informuje, dodane załączniki, pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane modyfikacje SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert**
- D. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonanymi zmianami SWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **29.09.2022 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **3.10.2022 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Termin otwarcia ofert: **29.09.2022 r., godzina 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **3.10.2022 r., godzina 11:00.**

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.12.2022 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **31.12.2022 r.**

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 167-472783 z dnia **31.08.2022** oraz zmiany postępowania opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

H. Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/S 175-494632.
- 2) Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy t.j. po modyfikacjach z dnia 12.09.2022
- 3) Załącznik Nr 1 - część 4
- 4) Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych t.j. po modyfikacjach z dnia 12.09.2022

STAROSTA
/-/
Andrzej Szarlip