



- LEGENDA:
- inst. etap 1 - zasilanie
 - inst. etap 1 - powrót
 - demontaz inst. etap 1 - zasilanie
 - demontaz inst. etap 1 - powrót
 - inst. c.o. - zasilanie
 - inst. c.o. - powrót
 - inst. c.o. podłoga - zasilanie
 - inst. c.o. podłoga - powrót
 - inst. c.t. went. - zasilanie
 - inst. c.t. went. - powrót
 - inst. c.t. basen - zasilanie
 - inst. c.t. basen - powrót
 - inst. solarna - zasilanie
 - inst. solarna - powrót
 - inst. c.t. basen solar - zasilanie
 - inst. c.t. basen solar - powrót
- ilość płyt/wysokość [szerokość]
- grzejnik płytowy
 - grzejnik drabinkowy
- Izolacja wełna mineralna

Rura	Izolacja zgodnie z WT			Izolacja min. dla			Izolacja dobrana			Rura + izol.
	Ø rew.	gr. ścianki	Ø wew.	WT	izolacja min. dla	izolacja min. dla	izolacja min. dla	izolacja min. dla	izolacja min. dla	
DN15	21,3	2,3	16,7	30	20,9	25	21,3	21,3	21,3	21,3
DN20	26,9	2,3	22,3	30	21,0	25	26,9	26,9	26,9	26,9
DN25	33,7	2,3	29,1	30	31,3	40	33,7	33,7	33,7	33,7
DN32	42,4	2,3	37,8	37,8	33,5	40	42,4	42,4	42,4	42,4
DN40	48,3	2,6	43,1	43,1	43,1	50	48,3	48,3	48,3	48,3
DN50	60,3	2,9	54,5	54,5	56,9	60	60,3	60,3	60,3	60,3
DN65	76,1	2,9	70,3	70,3	73,4	80	76,1	76,1	76,1	76,1

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0,00/204,65

PRO-ARCH-2 sp. z o.o. s.k.
43-100 TYCHY UL. SIENKIEWICZA 24

e-mail : biuro@proarch.com.pl , TEL.: 32 214 41 51
WWW.PROARCH.COM.PL

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJĄCEGO, BRANŻA,
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANT:
mgr inż. Sebastian Chrońnik
upr.proj. SLK/5357/POOS/14
w spec. inst. san. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Ireneusz Wyraz
upr.proj. SLK/8169/PBS/18
w spec. inst. san. bez ograniczeń

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
**Przebudowa i rozbudowa
powiatowej krytej pływalni
w Biłgoraju
przy ul. Cegielińskiej 24**

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Powiat Biłgorajski
23-400 Biłgoraj, ul. Kołcuński 94

DATA SPORZĄDZENIA
I SPRAWDZENIA RYSUNKU: 15-04-2022

SKALA: 1:100 NR. RYS.

INIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

E2-ISG03